

А К Т
результатов экстренной внеплановой эвакуации при
возникновении пожара в МАДОУ СЦРР Д/С «Золотой ключик»
30 сентября 2020

Комиссия в составе:

Директор – Наполова О.Г.;

ответственный за пожарную безопасность учреждения – Кушнарера Т.В.;

зам по ВМР – Олийник И.Н.;

Составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей их здания МАДОУ СЦРР ДС «Золотой ключик», расположенного 60 лет СССР, дом 6.

Характеристика здания с пребыванием людей:

Степень огнестойкости – 2, этажность – 2, кол-во эвакуационных выходов – 12, система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом в количестве - 34 штуки.

Количество человек, подлежащих эвакуации – 271 чел, из 233 детей.

Время:

- подача о возникновении пожара - 09.40
- срабатывание системы оповещения – 09.40
- начала эвакуации из здания - 09.48
- завершение эвакуации из здания – 09.53
- окончание переклички эвакуированных людей – 09.55

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей - 15 минут.

Количество эвакуируемых - 271 чел, из них детей 233 чел.



Количество используемых эвакуационных выходов из здания - 6 шт.

Наличие списков эвакуируемых людей – имеются.

Замечание по эвакуации: Внеплановая эвакуация проходила отдельно для каждой возрастной группы, потоки эвакуации были разделены. Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия грамотно

Оценка действий обслуживающего персонала – удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

 **Наполова О.Г.**
 **Кушнарера Т.В.**
 **Олийник И.Н.**